

Krogstenshave
Krogstens Alle 49
2650 Hvidovre
36340150

Journal nr. 22059

03. maj 2016

Vedrørende brandsyn afviklet af Søren Bjørndahl Hansen 03. maj 2016

Beredskabet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Carsten Olsen, serviceleder, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger².

Ved beredskabets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD⁵

Objekt: Centerbygning(cafe 150 personer) / 3.2 Forsamlingslokaler til flere end 50 og højst 150 personer

01.07 Flugtveje (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: På 1. sal i genoptræningsafsnit skal man være opmærksom på ikke at placere brødristere der kan give utilsigtede brandalarmer og øge brandbelastningen. Tilberedning af mad skal ske i dertil indrettede lokaler.

Tidsfrist for udbedring: 31. maj 2016



Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:


<http://fridaweb.dk/udbedring/f3fbcf3b814716d8bf9b6c9272bdde93>

NÆSTE BRANDSYN⁶

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2017.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Kundens underskrift for godkendelse af brandsynets resultat



Venlig hilsen

Søren Bjørndahl Hansen
Beredskabsinspektør

-
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
 2. Jf. forvaltningslovens § 19.
 3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
 4. Forbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.
 5. Påbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Tal i parentes henviser til de i fodnote 3 nævnte driftsmæssige forskrifter.
 6. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.